



Harmônicos

Pedido	CABINE MT/BT METAL PLUS
Descrição	CABINE MT/BT + GERADOR FOTOVOLTAICO
Cliente	METAL PLUS
Lugar	CRICIÚMA/SC
Responsável	
Data	01/03/2022
Alimentação	CELESC
Tipo de quadro	CUB.01



Harmônicos

Data: 01/03/2022

Responsável:

Usuário	Ib [A]	Dist THD [%]	IbTHD [A]	Ins [A]	Iz [A]	INTHD [A]	Iz N [A]
SUBESTAÇÃO CUB.01							
CB.MT	12,2	6,49	12,2	13,8	72	0	
Relé	12,2	6,49	12,2	13,8		0	
TR-01	12,2	6,49	12,2	13,8		0	
ST QTA							
DJ.GERAL	436,8	7,78	438,1	500		54,7	
CB.QTA	436,8	7,78	438,1	500	516,8	54,7	323
CH. TRANSFERENCIA	436,8	7,78	438,1	500		54,7	
ST QGBT							
DJ.01	436,8	7,78	438,1	500	1200	54,7	
DJ.02	521,9	0,051	521,9	625		4,55	
DJ.03	92,1	7,21	92,3	125		12,4	
BANCO CP	42,9	82,6	55,7	80		55,3	
ST CCM							
CB.CCM	521,9	0,051	521,9	550	634	4,55	400
DJ.04	521,9	0,051	521,9	550	700	4,55	
M.MS.3	30,9	0,217	30,9	40	42	0	
M.MS.4	30,9	0,217	30,9	40	42	0	
M.MS.5	30,9	0,217	30,9	40	42	0	
M.MS.6	30,9	0,217	30,9	40	42	0	



Harmônicos

Data: 01/03/2022

Responsável:

Usuário	Ib [A]	Dist THD [%]	IbTHD [A]	Ins [A]	Iz [A]	INTHD [A]	Iz N [A]
ST QPV-CA							
DJ.UFV	92,1	7,21	92,3	125		12,4	
CB.PV-CA	92,1	7,21	92,3	125	144	12,4	117
CB.INV01	46	7,21	46,2	63	66	6,18	66
CB.INV02	46	7,21	46,2	63	66	6,18	66
INV01-Prot.	46	7,21	46,2	63		6,18	
INV02-Prot.	46	7,21	46,2	63		6,18	
INV_1	23	7,21	23,1	42,5		3,09	
INV_2	23	7,21	23,1	42,5		3,09	
INV_1	23	7,21	23,1	42,5		3,09	
INV_2	23	7,21	23,1	42,5		3,09	