



Barramentos blindados

Pedido	Projeto Industrial
Descrição	Cálculos completos referentes a média e baixa tensão da indústria
Cliente	Hiper Energy do Brasil
Lugar	Criciúma SC
Responsável	Suporte Técnico
Data	01/01/2020
Alimentação	CELESC-DIS
Tipo de quadro	Painel em MT
Grau de proteção	IP65
Operador	Suporte Técnico

Hiper Energy do Brasil

Av. Getúlio Vargas 372 Ed. Milano sala 23 88801-050 Criciúma SC

Usuário	Fabricante	Sigla	Formação	Material	Seç. F [mm²]	Lc [m]	In [A]	Icw [kA]	K²S² [A²s]	QdT (Ib) [%]
Setor B Q_Produ.										
PartidaMot2	POGLIANO	BS-AI	3L+PE	ALUMÍNIO	525	10	630	35	1,225*10 ⁹	2,05