



Barramentos blindados

Pedido	CABINE MT/BT METAL PLUS
Descrição	CABINE MT/BT + GERADOR FOTOVOLTAICO
Cliente	METAL PLUS
Lugar	CRICIÚMA/SC
Responsável	
Data	01/03/2022
Alimentação	CELESC
Tipo de quadro	CUB.01



Barramentos blindados

Data: 01/03/2022

Responsável:

Usuário	Fabricante	Sigla	Formação	Material	Seç. F [mm ²]	Lc [m]	In [A]	Icw [kA]	K ² S ² [A ² s]	QdT (Ib) [%]
---------	------------	-------	----------	----------	---------------------------	--------	--------	----------	--	--------------

ST QGBT

DJ.01	POGLIANO	BX	3L+N+PE	COBRE	645	1	1200	75	5,625*10 ⁹	1,83
-------	----------	----	---------	-------	-----	---	------	----	-----------------------	------

ST CCM

DJ.04	POGLIANO	BS	3L+N+PE	COBRE	300	1	700	30	9*10 ⁸	2,23
-------	----------	----	---------	-------	-----	---	-----	----	-------------------	------

Legenda:

Usuário: Nome de usuário

Fabricante: Fabricante eletroduto em barras

Sigla: Sigla eletroduto em barras

Formação: Formação eletroduto em barras

Material: Material do condutor

Seç. F: Seção fase

Lc: Comprimento da linha

In: Corrente nominal eletroduto em barras

Icw: Corrente permitida de curta duração eletroduto

K²S²: K²S² eletroduto em barras

QdT (Ib): Queda de tensão total Ib