

Verifique seletividade

Data: 08/07/2025 Responsável: PAOLO SANTOS

Montante: Jusante: Usuário: **RL-Geral** RL-1 SUB AERO1 Zona: Quadro: QM1 Tensão nominal de usuário: 13800 V 13800 V Sigla de proteção: P3G30 P3G30

Tipo de proteção: I (50-51-51N)-67N I (50-51-51N)-67N

 Corrente nominal:
 200 A
 150 A

 Lançamento magnético:
 600 A
 346,5 A

 Desengate a: 5 s / 0,1 s:
 124,3 A / 618 A
 35,6 A / 356,9 A

 Icc mínimo:
 2334 A
 2266 A

 Tempo de liberação:
 0,04 s
 0,03 s

Relação entre magnéticas: 1,73
Seletividade: Total
Seletividade amperométrica: n.d.
Seletividade cronométricas: 0,009 s



