



Arc-Flash Hazard Perigo

Descrição	PARQUE EÓLICO E FOTOVOLTAICO 2.5MW
Cliente	CARLOS ARAUJO SANTOS
Lugar	URUBICI - SC
Responsável	PAOLO SANTOS
Data	08/07/2025
Alimentação	13,8kV/0.8kV
Tipo de quadro	CABINE 13,8kV/0.8kV
Operador	PAOLO SANTOS



PERIGO

Risco de Arco Elétrico e choque elétrico Necessário EPI Adequado

471,5 mm		Limite do Arco Elétrico
304,8 mm		Distância de Trabalho
2,348 [cal/cm²]		Energia Incidente sobre Distância de Trabalho
Nível	1	Equipamento de Proteção Individual (EPI)
13800 V		Risco de Choque Elétrico sem a Cobertura
1524 mm		Limite de Aproximação Limitada
660,4 mm		Limite de Aproximação Restrita
Nome		Descrição
QM.1		