



Geradores síncronos

Pedido	CABINE MT/BT METAL PLUS
Descrição	CABINE MT/BT + GERADOR FOTOVOLTAICO
Cliente	METAL PLUS
Lugar	CRICIÚMA/SC
Responsável	
Data	01/03/2022
Alimentação	CELESC
Tipo de quadro	CUB.01



Geradores síncronos

Data: 01/03/2022

Responsável:

Usuário	Pn [kVA]	Vn [V]	Reat. X'' [%]	Reat. Xq'' [%]	Reat. Xs [%]	Corrente máxima [A]	Coef.	Pot.at.tr. [kW]	Cosfi
---------	----------	--------	---------------	----------------	--------------	---------------------	-------	-----------------	-------

SUBESTAÇÃO CUB.01

Gerador	300	380	10	10	100	455,8	1	0	0,9
---------	-----	-----	----	----	-----	-------	---	---	-----

Legenda:

Usuário: Nome de usuário

Pn: Potência nominal

Vn: Tensão nominal

Reat. X'': Reatância subtransitória X''

Reat. Xq'': Reatância subtransitória Xq''

Reat. Xs: Reatância síncrona Xs

Corrente máxima: Corrente máxima do gerador

Coef.: Coeficiente

Pot.at.tr.: Pot. ativo transf. à montante

Cosfi: Fator de potência