



Fornecimento

Pedido	CABINE MT/BT METAL PLUS
Descrição	CABINE MT/BT + GERADOR FOTOVOLTAICO
Cliente	METAL PLUS
Lugar	CRICIÚMA/SC
Responsável	
Data	01/03/2022
Alimentação	CELESC
Tipo de quadro	CUB.01

Tipo de alimentação: **Média tensão**

Agência de fornecimento **CONCESSIONÁRIA**
Categoria

Tensão de fornecimento: **13,8 kV**

Corrente de curto-circuito trifásica máxima: **4,7 kA**

Corrente de curto-circuito monofásica à terra máxima: **3,5 kA**

Parâmetros elétricos

Potência total absorvida: **267,7 kW**

Fator de potência: **0,921**

Corrente total de emprego: **12,2 A**

Potência cargas conectadas [kW]: **327,4 kW**

Parâmetros de falta de alimentação

Rd, a 20°C: **154,9 mohm**

Xd: **1858 mohm**

R0, a 20°C: **314,1 mohm**

X0: **-3770 mohm**

Contribuição à corrente de curto-circuito da rede: **0,025 kA**

Contribuição à falta monofásica livre à terra Igt: **0,05 A**
