



Proteções

Pedido	CABINE MT/BT METAL PLUS
Descrição	CABINE MT/BT + GERADOR FOTOVOLTAICO
Cliente	METAL PLUS
Lugar	CRICIÚMA/SC
Responsável	
Data	01/03/2022
Alimentação	CELESC
Tipo de quadro	CUB.01

Usuário	Tipo	In [A]	Polos	Curva	Ith [A]	Imag [A]	Idn [A]	Tipo dif.	PdI [kA]	Standard
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA										
Int. Concessionária	MTD	400	3		180	3000	30	Seletivo	12,5	CEI 17-1
SUBESTAÇÃO CUB.01										
Relé	MTD	630	3		20	280	10	Seletivo	12,5	CEI 17-1
ST QTA										
DJ.GERADOR	MT	630	3	E	630	6300			70	Icu - EN 60947
DJ.GERAL	MTD	1600	3		640	6400	1600	Seletivo	65	Ics - EN 60947
CH. TRANSFERENCIA	CRG	630	4							
ST QGBT										
DJ.01	MT	500	3		500	5000			45	Icu - EN 60947
DJ.02	MT	630	3		630	6300			42	Icu - EN 60947
DJ.02	MT	63	3	C	63	630			25	Icu - EN 60947
DJ.03	MT	125	3	C	125	1250			25	Icu - EN 60947
BANCO CP	MT	80	3		80	1000			25	Icu - EN 60947
ST CCM										
DJ.04	MTD	630	4		550	5500	189	Seletivo	42	Icu - EN 60947
M.MS.0	MS	50	3		50	650			50	Icu - EN 60947
	Soft	44								
M.MS.1	MS	50	3		50	650			50	Icu - EN 60947
	Soft	44								
M.MS.2	MS	50	3		50	650			50	Icu - EN 60947
	Soft	44								

Usuário	Tipo	In [A]	Polos	Curva	Ith [A]	Imag [A]	Idn [A]	Tipo dif.	PdI [kA]	Standard
M.MS.3	MS	40	3		40	520			50	Icu - EN 60947
M.MS.4	MS	40	3		40	520			50	Icu - EN 60947
M.MS.5	MS	40	3		40	520			50	Icu - EN 60947
M.MS.6	MS	40	3		40	520			50	Icu - EN 60947
M.MS.7	MS	80	3		80	1120			70	Icu - EN 60947
M.MS.8	MS	80	3		74	1120			70	Icu - EN 60947
M.MS.9	MS	80	3		74	1120			70	Icu - EN 60947
M.MS.10	MS	80	3		74	1120			70	Icu - EN 60947
CIRC. ILUMINAÇÃO	MT	10	1	C	10	100			15	Icu - EN 60947
ST QD1										
DJ.05	MT	63	3	C	63	630			15	Icu - EN 60947
CIRC. ILUMINAÇÃO	MT	10	1	C	10	100			15	Icu - EN 60947
CIRC. ILUMINAÇÃO 02	MT	10	1	C	10	100			15	Icu - EN 60947
CIRC. TUG01	MT	16	1	C	16	160			15	Icu - EN 60947
CIRC. TUG02	MT	16	1	C	16	160			15	Icu - EN 60947
CIRC. TUG03	MT	16	1	C	16	160			15	Icu - EN 60947
CIRC. AR	MT	10	1	C	10	100			15	Icu - EN 60947
CIRC. AR02	MT	10	1	C	10	100			15	Icu - EN 60947
CIRC. AR	MT	10	1	C	10	100			15	Icu - EN 60947
ST QPV-CA										
DJ.UFV	MT	125	3	C	125	1250			25	Icu - EN 60947



Proteções

Data: 01/03/2022

Responsável:

Usuário	Tipo	In [A]	Polos	Curva	Ith [A]	Imag [A]	Idn [A]	Tipo dif.	PdI [kA]	Standard
INV-Prot.	MT	63	3	C	63	630			50	Icu - EN 60947
INV-Prot.	MT	63	3	C	63	630			50	Icu - EN 60947

Legenda:

Usuário: Nome de usuário

Tipo: Tipo proteção 1

In: Corrente nominal Proteção.

Polos: Número de pólos

Curva: Curva de disparo

Ith: Ajuste térmico

Imag: Ajuste magnético

Idn: Calibração diferencial

Tipo dif.: Tipo diferencial

PdI: Capacidade de interrupção PdI

Standard: Standard