



Arc-Flash

Pedido

Descrição

Cliente FABIANO NUNES

Lugar CRICIUMA/SC

Responsável PAOLO SANTOS

Data 01/01/2025

Alimentação

Tipo de quadro

Grau de proteção

Materiais utilizados

Referências

Parâmetros # <Default>

Operador



Arc-Flash

Data: 01/01/2025

Responsável: PAOLO SANTOS

Desc. Painel [Us.ref. Arc-Flash]	Tensão Voc [V]	Corrente I _{bf} [kA]	Corrente I _{arc} [kA]	Tempo do arco T [ms]	Distância de trabalho [mm]	Energia incidente [cal/cm ²]	Nível de EPI	Limite AFB [mm]
SUB CUBO1								
[DJ - AT]	13800	8,49	7,29	91	304,8	3,7	1	634,3
ST QGBT								
[DJ-1]	380	46,2	25,1	70	304,8	7,34	2	947
ST QDCA								
[DJ.GERAL FV]	800	6,25	5,1	120	304,8	3,05	1	545,4
ST CCM01								
[CRG-1]	380	41,3	23,6	71,9	304,8	7,02	2	920,8
ST CCM02								
[CRG-1]	380	32,4	20	71,3	304,8	6,65	2	889,6
ST QD01								
[DJ-1]	380	1,51	0,894	120	304,8	0,452	0	165,4
ST CCM03								
[DJ-1]	380	39,9	23,1	120	304,8	11,5	3	1251