



Transformadores

Pedido	Projeto Industrial
Descrição	Cálculos completos referentes a média e baixa tensão da indústria
Cliente	Hiper Energy do Brasil
Lugar	Criciúma SC
Responsável	Suporte Técnico
Data	01/01/2020
Alimentação	CELESC-DIS
Tipo de quadro	Painel em MT
Grau de proteção	IP65
Operador	Suporte Técnico

Hiper Energy do Brasil

Av. Getúlio Vargas 372 Ed. Milano sala 23 88801-050 Criciúma SC

Usuário	Pnom tr. [kVA]	Tens.prim. [V]	Tens.sec. [V]	CCP [W]	Vcc [%]	Pv0 [W]	Iv0 [%]	Grupo vet.	Isolam. tr.	Icw tr. [kA]
Area 1 Salas MT										
TransfMT/BT	630	13800	380	6500	4	1300	1,8	Dyn11	Em óleo	0,659
SALA MT2 QCSMT2										
Transf. 2 MT/BT-BT	125	13800		400	6	460	2,3	Yy	Em óleo	
Area 3 Q_Serviços										
Transf.Serviços	25	380	220	840	6	160	3,3	Two-phases w/Center	Em resina	