



Transformadores

Pedido	EG2401-CABINE DE MT/BT
Descrição	INDÚSTRIA COM SISTEMA FOTOVOLTAICO
Cliente	HIPER ENERGY DO BRASIL
Lugar	CRICIÚMA/SC
Responsável	
Data	01/01/2024
Alimentação	MÉDIA TENSÃO 13.8kV
Tipo de quadro	
Grau de proteção	
Materiais utilizados	
Referências	
Parâmetros	# <Default>
Operador	



Transformadores

Data: 01/01/2024

Responsável:

Usuário	Pnom tr. [kVA]	Tens.prim. [V]	Tens.sec. [V]	CCP [W]	Vcc [%]	PvO [W]	IvO [%]	Grupo vet.	I solam. tr.	I cw tr. [kA]
SUBESTAÇÃO CUB.01										
TR-01	200	13800	380	2800	4	550	2,2	Dyn1	Em óleo	0,261
TR-02	200	13800	380	2800	4	550	2,2	Dyn1	Em óleo	0,261