



Transformadores

Descrição	PARQUE EÓLICO E FOTOVOLTAICO 2.5MW
Cliente	CARLOS ARAUJO SANTOS
Lugar	URUBICI - SC
Responsável	PAOLO SANTOS
Data	08/07/2025
Alimentação	13,8kV/0.8kV
Tipo de quadro	CABINE 13,8kV/0.8kV
Operador	PAOLO SANTOS

ELECTRO GRAPHICS

Av. Getúlio Vargas 372 88801-500 CRICIUMA SC



Transformadores

Data: 08/07/2025

Responsável: PAOLO SANTOS

Usuário	Pnom tr. [kVA]	Tens.prim. [V]	Tens.sec. [V]	CCP [W]	Vcc [%]	Pv0 [W]	Iv0 [%]	Grupo vet.	Isolam. tr.	Icw tr. [kA]
AERO1 --										
TR01 MT/BT	630	13800	380	6500	4	1300	1,8	Dyn11	Em óleo	0,115
TR02 MT/BT	630	13800	380	6500	4	0	0	Dyn11	Em óleo	0,115
FV01 --										
TR03 MT/BT	630	13800	800	6500	4	1300	1,8	Dyn11	Em óleo	